

番号	項目	基準	虚空蔵尊トイレ 給水栓	黒山公衆トイレ 給水栓	上谷排泥バルブ	大谷地内 給水栓
-1	採水年月日		2014/12/01	2014/12/01	2014/12/01	2014/12/01
0	天候		雨	雨	雨	雨
1	水温		13.6 °C	11.4 °C	14.1 °C	14.5 °C
2	一般細菌	集落数100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
3	大腸菌	検出されないこと	陰 (-) 性	陰 (-) 性	陰 (-) 性	陰 (-) 性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-
6	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
7	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
9	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-
15	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-
18	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
20	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
22	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	-	-	-	-
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-
27	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-
28	総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン及びプロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	0.1mg/l以下	-	-	-	-
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	-	-	-	-
30	プロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-
31	プロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-
39	塩化物イオン	200mg/l以下	7.4 mg/l	7.2 mg/l	6.6 mg/l	19.3 mg/l
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-
41	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-
43	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	0.00001mg/l以下	-	-	-	-
44	1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)	0.00001mg/l以下	-	-	-	-
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-
46	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 mg/l未満	0.3 mg/l未満	0.3 mg/l未満	0.9 mg/l
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.8	7.3
49	味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
50	臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
51	色度	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度
52	濁度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
53						
54	残留塩素	遊離残留塩素0.1mg/l以上	0.42 mg/l	0.34 mg/l	0.3 mg/l	0.42 mg/l