

並び順	項目	基準値等	虚空蔵尊トイレ 給水栓	黒山公衆トイレ 給水栓	上谷排泥バルブ	大谷地内 給水栓
-1	採水年月日		2015/08/03	2015/08/03	2015/08/03	2015/08/03
0	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
1	水温		29.5 °C	24.0 °C	23.4 °C	30.0 °C
2	一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
3	大腸菌	不検出	陰 (-) 性	陰 (-) 性	陰 (-) 性	陰 (-) 性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003 mg/l未満	0.0003 mg/l未満	0.0003 mg/l未満	0.0003 mg/l未満
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005 mg/l未満	0.00005 mg/l未満	0.00005 mg/l未満	0.00005 mg/l未満
6	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
7	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
9	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	0.005 mg/l未満	0.005 mg/l未満	0.005 mg/l未満	0.005 mg/l未満
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 mg/l未満	0.004 mg/l未満	0.004 mg/l未満	0.004 mg/l未満
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.10 mg/l	0.98 mg/l	1.03 mg/l	1.59 mg/l
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.09 mg/l	0.09 mg/l	0.08 mg/l	0.09 mg/l
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.02 mg/l未満	0.02 mg/l未満	0.02 mg/l未満	0.04 mg/l
15	四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002 mg/l未満	0.0002 mg/l未満	0.0002 mg/l未満	0.0002 mg/l未満
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
18	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
20	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
22	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 mg/l未満	0.06 mg/l未満	0.06 mg/l未満	0.06 mg/l未満
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 mg/l未満	0.002 mg/l未満	0.002 mg/l未満	0.002 mg/l未満
24	クロホルム	0.06mg/l以下	0.014 mg/l	0.012 mg/l	0.015 mg/l	0.020 mg/l
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.009 mg/l	0.003 mg/l	0.004 mg/l	0.012 mg/l
26	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 mg/l	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.003 mg/l
27	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
28	総トリハロメタン(クロホルム、ジブromクロロメタン、ブromジクロロメタン及びブromホルムのそれぞれの濃度の総和)	0.1mg/l以下	0.020 mg/l	0.015 mg/l	0.018 mg/l	0.033 mg/l
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.008 mg/l	0.006 mg/l	0.007 mg/l	0.011 mg/l
30	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.005 mg/l	0.003 mg/l	0.003 mg/l	0.010 mg/l
31	ブromホルム	0.09mg/l以下	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.002 mg/l未満	0.002 mg/l未満	0.002 mg/l	0.004 mg/l
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.005 mg/l未満	0.01 mg/l	0.006 mg/l	0.005 mg/l未満
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01 mg/l	0.01 mg/l未満	0.01 mg/l未満	0.03 mg/l
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.03 mg/l未満	0.03 mg/l未満	0.03 mg/l未満	0.03 mg/l未満
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01 mg/l未満	0.01 mg/l未満	0.01 mg/l	0.01 mg/l未満
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	7.3 mg/l	6.5 mg/l	6.6 mg/l	9.0 mg/l
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005 mg/l未満	0.005 mg/l未満	0.005 mg/l未満	0.005 mg/l未満
39	塩化物イオン	200mg/l以下	8.1 mg/l	7.1 mg/l	7.1 mg/l	12.3 mg/l
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	59.5 mg/l	55.1 mg/l	54.5 mg/l	67.5 mg/l
41	蒸発残留物	500mg/l以下	129 mg/l	115 mg/l	108 mg/l	144 mg/l
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02 mg/l未満	0.02 mg/l未満	0.02 mg/l未満	0.02 mg/l未満
43	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/l以下	0.000002mg/l	0.000002mg/l	0.000002mg/l	0.000001mg/l
44	1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000002mg/l
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005 mg/l未満	0.005 mg/l未満	0.005 mg/l未満	0.005 mg/l未満
46	フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005 mg/l未満	0.0005 mg/l未満	0.0005 mg/l未満	0.0005 mg/l未満
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4 mg/l	0.3 mg/l未満	0.3 mg/l	0.8 mg/l
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.8	7.4
49	味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
50	臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
51	色度	5度以下	0.5 度未満	0.5 度	0.5 度未満	0.5 度未満
52	濁度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
53						
54	残留塩素	0.1mg/l以上	0.48 mg/l	0.32 mg/l	0.22 mg/l	0.50 mg/l